

ZASUVKOVÉ SKRINE NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Technická miestnosť JUH na pripojenie na koncerty:

RZ 1.

-	1x	400V/152A ,	zásuvka 5 koliková
-	4x	400V/63A ,	„
-	2x	400V/32A ,	„
-	1x	400V/16A ,	„

RZ 1.1

-	1x	400V/125A ,	zásuvka 5 koliková
-	4x	400V/63A ,	„
-	2x	400V/32A ,	„
-	1x	400V/16A ,	„
-		POWER LOCKY-napájanie na priamo na zbernicu 400 V	

HORNÉ TRIBÚNY SEVER :

ZS 1. 3x400/230V

-	1x	400V/125A ,	zásuvka 5 koliková
-	1x	400V/63A ,	„
-	2x	400V/32A ,	„

ZS 2. 3x400/230V

-	2x	400V/16A ,	zásuvka 5 koliková
-	4x	zásuvka 230V	

HORNÉ TRIBÚNY VÝCHOD :

ZS 3. 3x400/230V

-	2x	400V/32A ,	zásuvka 5 koliková
-	2x	400V/16A ,	„
-	4x	zásuvka 230V	

HORNÉ TRIBÚNY ZÁPAD :

ZS 4. 3x400/230V

-	2x	400V/32A ,	zásuvka 5 koliková
-	2x	400V/16A ,	„
-	4x	zásuvka 230V	

NAPAJANIE STV – PARKOVIŠKO Č.4.AUTOBUSY +TECHNIKA

R-STV :

-	2x	400V/63A ,	zásuvka 5 koliková
-	2x	400V/32A	„

CAMLOCK

