

Vec: **Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo**

– Obchodná verejná súťaž na predmet - „Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel aréna Košice a rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia“.

Dňa 28. 04.2023 po vykonanej obhliadke požiadal v súlade s bodom 20 výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu potenciálny navrhovateľ o vysvetlenie resp. doplnenie údajov a dokumentov, ktoré boli poskytnuté ako súčasť výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o dielo, ktoré sú nevyhnutné na vyhotovenie a predloženie návrhu v rámci predmetnej vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

Obsah doručenej požiadavky bol nasledovný:

V nadväznosti miestnej obhliadky chladiaceho zariadenia STEEL Aréna Košice zo dňa 26.04.2023 Vás chcem poprosiť o vysvetlenie resp. doplnenie súťažných podkladov.

1. *Prosíme obstarávateľa o zaslanie projektovej dokumentácie celej budovy STEEL Aréna Košice vr. tréningovej haly v DWG formáte a to min. pre nasledovné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory:*

- *Stavebné výkresy hlavnej a tréningovej haly*
- *Profesie chladenia, vykurovania, elektroinštalácie, MaR, vzduchotechniky zdravotníckej, odovzdávacej stanice tepla pre obidva objekty hlavnej a tréningovej haly*

2. *Podľa súťažných podkladov v časti Opis predmetu zákazky sa požadujú v rámci zdroja chladu dve chladiace veže s chladiacim výkonom 2x800 kW. Pri obhliadke chladiaceho zariadenia a posúdení dispozičných možnosti existujúceho stavu sa nám vidí ako lepšia možnosť inštalácia troch chladiacich veží s celkovým chladiacim požadovaným výkonom 1600 kW.*

Je teda možné navrhnuť namiesto pôvodných dvoch chladiacich veží tri chladiace veže pri rešpektovaní ostatných technických parametrov?

Vyhlasovateľ v zmysle bodu 20 výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu **poskytuje nasledovné vysvetlenie – doplnenie dokumentov potrebných na vyhotovenie a predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:**

1. Vyhlasovateľ zverejní na svojej webovej stránke požadované dokumenty v rozsahu, ako ich má pre daný účel k dispozícii, t. j. zverejní ich rovnakým spôsobom ako doplnenie výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy ako bola obchodná verejná súťaž – výzva na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy zverejnená.
2. V opise predmetu zákazky v prílohe č. 2 výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy sú uvedené minimálne požiadavky t. j. aj minimálne požiadavky na priamy čpavkový systém chladenia a to aj na chladiace veže - „2 x chladiaca veža 800 kW pri TWB 21 °C a vonkajšej teplote + 35 °C“

Z uvedeného je zrejmé, že **navrhovateľ môže predložiť návrh, ktorý bude obsahovať vlastný návrh riešenia na plnenie s vyšším počtom chladiacich veží**, všetko pri dodržaní ostatných požadovaných minimálnych technických parametrov viažucich sa k chladiacim vežiam uvedeným v Prílohe č. 2 výzvy na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy.

Prílohy:

- PD – zverejnená na web stránke vyhlasovateľa ako doplnenie dokumentov OVS.